

УТВЕРЖДАЮ:  
Руководитель межведомственной рабочей группы  
Зам. Главы Администрации г.о. Сызрань-  
руководитель Комитета по строительству и архитектуре

подпись

Ф. И.О.

« 27 »

20 17 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 21 от « 1 » июля 2017 г.  
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ  
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система городского округа Сызрань».

(полное юридическое наименование объекта)

446001 Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская, д. 92 тел. 33-43-39 факс: (846- 4) 33- 43-39, эл. адрес: lib.syzran@rambler.ru

Филиал № 1 г Сызрань, ул. Интернациональная, 145

Директор Королева Ирина Викторовна

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта г. Сызрань Самарская область

2. Ведомственная принадлежность Управление культуры Администрации городского округа Сызрань

3. Вид деятельности культурно-досуговая деятельность

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта муниципальная

(федеральная, областная, муниципальная)

5. Объем предоставляемых услуг количество обслуживаемых посетителей - 45 чел., вместимость - 35 чел

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта количество этажей в здании - 3, занимаемый организацией этаж - 1, базовый материал несущих конструкций -

стены – кирпич, перекрытия - железобетонные плиты. лестницы в помещении отсутствуют, располагается в жилом фонде.

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.)

7. Количество и назначение входов 1 - основной

8. Год постройки 1961г.

9. Год последней реконструкции -

### Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		15-100м	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		Автобус № 10,15,16,29,31,60,77,99 ост. «Промышленный рынок»	
Наличие переходов на пути следования от остановки		нет	
Регулируемые переходы	есть	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	нет		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

### 1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№ помеще-ний по	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при	Примечание
-----------------	--------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	---------------------	--	------------

плану БТИ		для инвалидов			несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Вход на территорию:</b> (при наличии ограждения)				<b>Не требуется</b>	
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	нет	К, О	<b>Не требуется</b>	
	Информация об объекте	<b>наличие</b>	нет	К, О, С, Г	<b>Не требуется</b>	
	Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$\leq 0,025$ м	нет	К, С, О	<b>Не требуется</b>	
	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	$\geq 0,05$ м	нет	К, С, О	<b>Не требуется</b>	
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	$\geq 0,8$ м	нет	С	<b>Не требуется</b>	
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	нет	С	<b>Не требуется</b>	
	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	<b>наличие</b>	нет	К, О, С	<b>Не требуется</b>	
	<b>Путь к главному (специализированному) входу в здание:</b>				<b>Не требуется</b>	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	2,5м	К	<b>Не требуется</b>	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости;	$\geq 1,2$ м	2,5м	К	<b>Не требуется</b>	

Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	<b>не менее 2,0 x 1,8 м</b>				
Указатели направления движения	<b>наличие</b>	нет	К, Г	установить	
Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	<b>наличие</b>	нет	С	<b>Не требуется</b>	
Места отдыха	<b>наличие</b>	нет	К, О	обустроить место отдыха	
<b>Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)</b>		нет		<b>Не требуется</b>	
Расстояние до входа в здание	<b>≤ 50 м</b>	нет	К, О	<b>Не требуется</b>	
Количество машино-мест для инвалидов	<b>≥ 10% (не менее 1 места)</b>	нет	К	<b>Не требуется</b>	
Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	<b>наличие</b>	нет	К	<b>Не требуется</b>	
Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	<b>6 x 3,6 м</b>	нет	К	<b>Не требуется</b>	
<b>Съезд с тротуара на проезжую часть:</b>		нет		не требуется	
Угол уклона	<b>≤ 1:12</b>	нет	К	<b>Не требуется</b>	
Ширина	<b>≥ 1,0 м</b>	нет	К	<b>Не требуется</b>	
Высота бортового камня	<b>≤ 0,015 м</b>	нет	К	<b>Не требуется</b>	
<b>Открытая лестница</b>		нет		<b>Не требуется</b>	
Ширина лестничных маршей открытых лестниц	<b>≥ 1,35 м</b>	нет	О, С	<b>Не требуется</b>	
Марш лестницы	<b>3-12 ступеней</b>	нет	О, С	<b>Не требуется</b>	

Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	нет	О, С	Не требуется
Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	нет	О, С	Не требуется
Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	наличие	нет	О, С	Не требуется
Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой	наличие	нет	С	Не требуется
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	Не требуется
Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	нет	О, С	Не требуется
- горизонтальные завершения поручня сверху, внизу с не травмирующими окончанием	$\geq 0,3$ м	нет	О, С	Не требуется
- поручни на высоте	0,85 – 0,92 м	нет	О, С	Не требуется
Предупредительная тактильная полоса перед маршем сверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8 - 0,9$ м	нет	С	Не требуется
<b>Пандус на рельефе</b>				Не требуется
Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м	нет	К	Не требуется
Уклон	$\leq 8$ %	нет	К	Не требуется
Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О	Не требуется
- на высоте (нижний поручень)	0,65 – 0,75 м	нет	К	Не требуется
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	нет	К, О	Не требуется
- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	нет	К, О	Не требуется
- горизонтальные завершения поручня сверху, внизу с не травмирующими окончанием	$\geq 0,3$ м	нет	К, О	Не требуется
Длина марша пандуса	$\leq 9$ м	нет	К, О	Не требуется
Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более	наличие	нет	К, О	Не требуется

3,0 м следует заменять подъемными устройствами					
Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	> 1,5 м	нет	К, О	Не требуется	
Разворотные площадки:		нет		Не требуется	
- верхнее окончание	> 1,5 x 1,5 м	нет	К	Не требуется	
- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	> 1,5 x 1,5 м	нет	К	Не требуется	
- нижнее окончание	> 1,5 x 1,5 м	нет	К	Не требуется	
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К, О	Не требуется	
Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	высотой 0,1 м	нет	К, О	Не требуется	

## 2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще-ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Крыльцо или входная площадка</b>					
	Высота площадки	м	1,4м		Не требуется	
	Габариты площадки: ширина X глубина	≥1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	1,7*5м	К	Не требуется	
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	≥2,2 x 2,2 м	1,7*9,5м	К	Не требуется	

Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	есть	К, О, С	Не требуется
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	есть	К, О, С	Не требуется
Поперечный уклон в пределах	1-2%	нет	К, О, С	Не требуется
Навес	наличие	есть	К, О	Не требуется
Водоотвод	наличие	нет	К, О, С	Не требуется
Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	$\geq 1,0$ м	нет	К	требуется
Информация об объекте	наличие	есть	Г	требуется
<b>Лестница наружная</b>	наличие	есть		Не требуется
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	есть	О, С	Не требуется
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	0,6 м	нет	С	Не требуется
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	Не требуется
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	Не требуется
При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие	нет	О, С	Не требуется
Поручни с двух сторон	наличие	есть	О, С	Не требуется
- на высоте	0,85 – 0,95 м	нет	О, С	Не требуется
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	нет	О, С	Не требуется
Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м	нет	О, С	Не требуется

<b>Пандус наружный</b>	<b>наличие</b>	есть		Не требуется
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	1,2 м	К	Не требуется
Уклон	$\leq 8\%$	8%	К	Не требуется
Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	0,7 м	К	Не требуется
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	<b>наличие</b>	нет	К, О	Установить колесоотбойники
Разворотные площадки:		нет		Не требуется
- при въезде на пандус	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,5*1,5м	К	Не требуется
-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	Не требуется
-промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	Не требуется
Поручни с двух сторон:	<b>наличие</b>	есть	К, О	Не требуется
- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	1,0м	К, О	Не требуется
- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	0,7м	К	Не требуется
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	0,9м	К, О	Не требуется
- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	нет	К, О	установить
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	<b>наличие</b>	есть	К, О	Не требуется
<b>Наружный подъемник</b> вертикальный (В), наклонный (Н)	<b>наличие</b>	нет	К	Не требуется
<b>Звуковой маяк у входа</b>	<b>наличие</b>	нет	С	требуется
<b>Тамбур</b>				
Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5$ м При реконструкции	нет	К	



	(1,5 -1, 8) x 2 м				
Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	нет	К, О	Установка автоматических дверей.	
- ширина дверного проема в свету	≥ 1,2 м	нет	К, О		
- высота порога наружного, внутреннего	≤ 0,014 м	нет	К	Убрать порог путем установки Автоматических дверей.	

### 3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Лестница на уровень 1-го этажа</b>					
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	Не требуется	
	Поручни с двух сторон	наличие	нет	О, С	Не требуется	
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	нет	О, С	Не требуется	
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	нет	О, С	Не требуется	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	Не требуется	
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го		нет		Не требуется	

этажа					
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	нет	К	Не требуется	
Уклон	$\leq 8\%$	нет	К	Не требуется	
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К	Не требуется	
Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	Не требуется	
Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О	Не требуется	
- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	нет	К	Не требуется	
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	нет	О	Не требуется	
- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	нет	К	Не требуется	
<b>Пандус переносной</b>	наличие	нет	К	Не требуется	
<b>Подъемник для инвалидов:</b>		нет		Не требуется	
- стационарный	наличие	нет	К	Не требуется	
- мобильный	наличие	нет	К	Не требуется	
<b>Коридоры/холлы</b>				Не требуется	
Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	1м	К	Не требуется	
Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	Не требуется	
Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	нет	К, Г	Не требуется	
Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	нет	К, Г	требуется	
Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С	требуется	
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	нет	Г	требуется	
Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	Г	требуется	
Тактильная схема	наличие	нет	С	требуется	

Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	нет	К, О, С, Г	Не требуется
- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	$\geq 1$ на этаж	нет	О	Не требуется
- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	$\geq 1$ на этаж	нет	К	Не требуется
Навесное оборудование, выступ в зону движения:	$\leq 0,1$ м	нет	С	Установка поручней вдоль стен.
Рифленая и/или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	нет	С	Обозначение поворотов и дверей контрастной и рельефной линией.
Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)		нет		Не требуется
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	Не требуется
Контрастная маркировка	наличие	нет	С	Не требуется
Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	нет	О	Не требуется
- горизонтальные завершения поручней	наличие	нет	О	Не требуется
Пандус внутренний на этаже		нет		Не требуется
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	нет	К	Не требуется
Уклон	$\leq 8$ %	нет	К	Не требуется
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К	Не требуется
Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	Не требуется
Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О	Не требуется

- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	нет	К	Не требуется
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м		О	Не требуется
<b>Лестница межэтажная (в зону оказания услуги) отсутствует</b>				
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	0,6 м	нет	С	Не требуется
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	Не требуется
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	Не требуется
Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	нет	О, С	Не требуется
- на высоте	0,85 – 0,95 м	нет	О, С	Не требуется
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	нет	О, С	Не требуется
- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	нет	С	Не требуется
Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)		нет		Не требуется
<b>Лифт пассажирский</b>	наличие	нет		Не требуется
Кабина:		нет		Не требуется
- габариты (глубина x ширина)	≥ 1,5 x 1,7 м	нет	К	Не требуется
- ширина дверного проема	≥ 0,95 м	нет	К	Не требуется
- Поручни	наличие	нет	О	Не требуется
Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	нет	Г, С	Не требуется
Знак доступности	наличие	нет	К	Не требуется
Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	нет	К, Г	Не требуется
<b>4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ</b>				

(в зависимости от сферы деятельности)

№ помеще-ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Обслуживание через окно/прилавок</b>					
	Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	1,05м	К	Не требуется	
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,5 м	0,67м	К	Не требуется	
	<b>Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков</b>					
	<b>Обслуживание в кабинете №</b>		нет		Не требуется	
	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	нет	К	Не требуется	
	Высота порога	≤ 0,025 м	нет	К	Не требуется	
	Информация тактильная	наличие	нет	С	Не требуется	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	Не требуется	
	- размещение на высоте	≤ 1,8 м	нет	К	Не требуется	
	-высота прописных букв	≥ 0,025 м	нет	С	Не требуется	
	Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м	нет	О	Не требуется	
	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м	нет	К	Не требуется	
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	нет	К, О	Не требуется	
	<b>Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов</b>					
	<b>Обслуживание с перемещением №</b>		нет		Не требуется	
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	≥ 1,2 м	нет	К	Не требуется	
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный	0,8 - 1,1 м	нет	К	Не требуется	

объект и т.п.)						
<b>Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов</b>						
Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, cabina телефона и др.)		нет			Не требуется	
Ширина x глубина	$\geq 1,6 \times 1,8 \text{ м}$	нет	К		Не требуется	
Место для сидения	наличие	нет	О		Не требуется	
Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О		Не требуется	
<b>Вкладка при необходимости описания нескольких кабин</b>						
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)		нет			Не требуется	
Доля мест для колясочников	$\geq 2 \%$	нет	К		Не требуется	
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2 \text{ м}$	нет	К		Не требуется	
Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	$\geq 2$	нет	Г		Установить кресло с подключением слухового аппарата	
<b>Вкладка при необходимости описания нескольких залов</b>						
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	есть	К			

### 5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помеще-ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
---------------------------	--------------------------------	---	-------------------------------	---	--	------------

1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для инвалидов	наличие	нет		Капитальный ремонт	
	Знак доступности помещения	наличие	нет	К		
	Тактильная маркировка санузла	наличие	нет	С		
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	нет	К, О		
	Открывание дверей	наружное	нет			
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м	нет	С	Установить	
	Количество кабинок	$\geq 1$ шт.	нет	К, О		
	• ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	нет	К, О		
	• габариты (минимальные глубина X ширина)	$\geq 1,8 \times 1,65$ м	нет	К		
	- опорные поручни	наличие	нет	К, О	Установить	
	в т.ч. откидные	наличие	нет	К		
	- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие	нет	К	установить	
	Размеры универсальной кабины	$\geq 2,2 \times 2,25$ м	нет		Не требуется	
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75$ м	нет	К	Не требуется	
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О	установить	
	Знак доступности кабины на высоте	1,35 м	нет	К, О	Не требуется	
	Раковина: с опорным поручнем	наличие	нет	К, О	установить	
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	нет	К	Не требуется	
	- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м	нет	К, О	Не требуется	

		наличие				
	Писсуар располагать на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	нет	К	Установить	
	Габариты поддона (трапа)	$\leq 0,9 \times 1,5$ м	нет	К, О	Не требуется	
	Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\leq 0,48 \times 0,85$ м	нет	К, О	Не требуется	
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	нет	С	Не требуется	
	Оборудование системой тревожной сигнализацией	наличие	нет	К, О, С	Установить	
<b>Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат</b>						

## 6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	нет	К, О, Г, С		
	Надписи:	наличие	нет	К, О, Г, С	установить	
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м	нет	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	нет	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	нет	К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы	наличие	нет	К, О, Г, С	требуется	



размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	нет	К, О, Г, С	
высота прописных букв	≥ 0,075 м	нет	К, О, Г, С	
освещенность	наличие	нет	К, О, Г, С	
Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	нет	С	Установить
высота размещения	1,3 – 1,4 м	нет	С	
маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	нет	С	Не требуется
на кнопках управления лифта	наличие	нет	С	Не требуется
на кабинках санитарно-бытовых помещений	наличие	нет	С	Не требуется
Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1шт)	нет	Г	Не требуется
Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)	нет	С, Г	требуется
Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	нет	К	требуется
Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С	требуется
Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	нет	С	требуется
Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	нет	Г, С	требуется
Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	К, С, О, Г	требуется

## 7. ВЫВОДЫ

Обследовав объект и изучив его технические характеристики, ему присваивается группа доступности –ДУ – доступен условно. Так как: 1. Пешеходные дорожки, не соответствуют техническим характеристикам: не обособлены пешеходные переходы, отсутствуют

светофоры, нет пандусов на бордюрах. 2. Зона, прилегающая к объекту: нет зон отдыха, нет знаков направления движения. 3. Зона предоставления услуг: нет тактильной маркировки по Брайлю, не установлено оборудование с подключением слухового аппарата, узкие коридоры. 4. Санитарно бытовые зоны: отсутствуют санузлы для МГН, универсальные кабины не оборудованы тактильными средствами, отсутствуют писсуары, отсутствует тревожная кнопка. 5. Средство информации и телекоммуникаций: Отсутствуют тактильные средства информации о предоставлении услуг, нет телефона с увеличенными тактильными клавишами, нет таксофона с автоматическим перемещением по высоте, нет речевых информаторов и маяков, отсутствует речевой маяк у входа, световое текстовое табло у входа, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные.

«Представитель рабочей группы»  
Игорь АТО  
(должность)  
Игорь Сидорова  
подпись (фамилия, и.о.)

Дата заполнения  
« 07 » 07 2017 г.

Представитель организации  
Директор МБУ ЦБС г.о. Сызрань  
(должность)  
И.В. Королева  
(подпись) М.П. (фамилия, и.о.)

Дата заполнения  
« / » / 2017г.

### Приложения

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — неспособные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605).