

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель межведомственной рабочей группы
Зам. Главы Администрации г.о. Сызрань-
руководитель Комитета по строительству и архитектуре

подпись

Ф.И.О.

« 27 »

20 17г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 28 « 1 » 2017 г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система городского округа Сызрань».

(полное юридическое наименование объекта)

446001 Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская, д. 92 тел. 33-43-39 факс: (846- 4) 33- 43-39, эл. адрес: lib.syzran@rambler.ru

Директор Королева Ирина Викторовна

Филиал № 11 г. Сызрань, пр. 50 лет Октября, д. 16

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О и должность руководителя)

1. **Наименование населенного пункта** г. Сызрань Самарская область

2. **Ведомственная принадлежность** Управление культуры Администрации городского округа Сызрань

3. **Вид деятельности** культурно-досуговая деятельность

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. **Форма собственности объекта** муниципальная

(федеральная, областная, муниципальная)

5. **Объем предоставляемых услуг** количество обслуживаемых посетителей - 95чел., вместимость - 35 чел

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта пристроенное, количество этажей в здании – 1, базовый материал несущих конструкций - железобетонные плиты
лестницы – отсутствуют

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж;
базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов 2 (1 – основной, 1 – эвакуационный)

8. Год постройки 1976г.

9. Год последней реконструкции -

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	400м		
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Автобус № 13,28,35,45,65 Газель № 39, 44 ост. «Горизонт»		
Наличие переходов на пути следования от остановки	нет		
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	есть		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	есть	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№ помеще	Наименование элементов объекта	Норматив доступности,	Фактическая величина,	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по	Примечание
----------	--------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	------------------------------	------------

ный по плану БТИ		установленный для инвалидов	наличие		адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию: (при наличии ограждения)					
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	нет	К, О	Не требуется	
	Информация об объекте	наличие	нет	К, О, С, Г	Не требуется	
	Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$\leq 0,025$ м	нет	К, С, О	Не требуется	
	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	$\geq 0,05$ м	нет	К, С, О	Не требуется	
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	$\geq 0,8$ м	нет	С	Не требуется	
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	нет	С	Не требуется	
	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие	нет	К, О, С	Не требуется	
	Путь к главному (специализированному) входу в здание:		нет		Не требуется	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	2м	К	Не требуется	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в	$\geq 1,2$ м	2м	К	Не требуется	

пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	не менее 2,0 x 1,8 м	нет		
Указатели направления движения	наличие	нет	К, Г	установить
Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	нет	С	Не требуется
Места отдыха	наличие	нет	К, О	обустроить место отдыха
Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)		нет		Не требуется
Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	15м	К, О	Не требуется
Количество машино-мест для инвалидов	$\geq 10\%$ (не менее 1 места)	нет	К	установить
Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	наличие	нет	К	установить
Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	нет	К	установить
Съезд с тротуара на проезжую часть:				не требуется
Угол уклона	$\leq 1:12$	нет	К	Не требуется
Ширина	$\geq 1,0$ м	нет	К	Не требуется
Высота бортового камня	$\leq 0,015$ м	нет	К	Не требуется
Открытая лестница				Не требуется
Ширина лестничных маршей открытых лестниц	$\geq 1,35$ м	нет	О, С	Не требуется
Марш лестницы	3-12	нет	О, С	Не требуется

	ступеней			
Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	нет	О, С	Не требуется
Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	нет	О, С	Не требуется
Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	наличие	нет	О, С	Не требуется
Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой	наличие	нет	С	Не требуется
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	Не требуется
Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	нет	О, С	Не требуется
- горизонтальные завершения поручня сверху, снизу с не травмирующими окончаниями	$\geq 0,3$ м	нет	О, С	Не требуется
- поручни на высоте	0,85 - 0,92 м	нет	О, С	Не требуется
Предупредительная тактильная полоса перед маршем сверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8 - 0,9$ м	нет	С	Не требуется
Пандус на рельефе				Не требуется
Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м	нет	К	Не требуется
Уклон	≤ 8 %	нет	К	Не требуется
Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О	Не требуется
- на высоте (нижний поручень)	0,65 - 0,75 м	нет	К	Не требуется
- на высоте (верхний поручень)	0,85 - 0,95 м	нет	К, О	Не требуется
- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	нет	К, О	Не требуется
- горизонтальные завершения поручня сверху, снизу с не травмирующими окончаниями	$\geq 0,3$ м	нет	К, О	Не требуется
Длина марша пандуса	≤ 9 м	нет	К, О	Не требуется

Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	наличие	нет	К, О	Не требуется
Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	> 1,5 м	нет	К, О	Не требуется
Разворотные площадки:		нет		Не требуется
- верхнее окончание	> 1,5 x 1,5 м	нет	К	Не требуется
- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	> 1,5 x 1,5 м	нет	К	Не требуется
- нижнее окончание	> 1,5 x 1,5 м	нет	К	Не требуется
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К, О	Не требуется
Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	высотой 0,1 м	нет	К, О	Не требуется

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	м	0,3м			
	Габариты площадки: ширина X глубина	≥1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	1,3*3м	К		
	Габариты площадки с пандусом: ширина X	≥2,2 x 2,2 м	нет	К		

глубина					
Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	нет	К, О, С	Не требуется	
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	есть	К, О, С	Не требуется	
Поперечный уклон в пределах	1-2%		К, О, С	Не требуется	
Навес	наличие	Есть	К, О	Не требуется	
Водоотвод	наличие	нет	К, О, С	Не требуется	
Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	$\geq 1,0$ м	нет	К	Не требуется	
Информация об объекте	наличие	есть	Г	Не требуется	
Лестница наружная	наличие				
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	нет	О, С	Не требуется	
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	0,6 м	нет	С	Не требуется	
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	Не требуется	
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	Не требуется	
При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие	нет	О, С	Не требуется	
Поручни с двух сторон	наличие	нет	О, С	Не требуется	
- на высоте	0,85 – 0,95 м	нет	О, С	Не требуется	
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	нет	О, С	Не требуется	

Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м	нет	О, С	Не требуется
Пандус наружный	наличие	есть		Не требуется
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	1,1м	К	Не требуется
Уклон	$\leq 8\%$	5%	К	Не требуется
Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	0,3 м	К	Не требуется
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К, О	требуется
Разворотные площадки:		нет		не требуется
- при въезде на пандус	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	Не требуется
- промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	Не требуется
- промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	Не требуется
Поручни с двух сторон:	наличие	есть	К, О	Не требуется
- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	1м	К, О	Не требуется
- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	0,6м	К	Не требуется
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	0,9м	К, О	Не требуется
- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	0,3м	К, О	Не требуется
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	есть	К, О	Не требуется
Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	нет	К	Не требуется
Звуковой маяк у входа	наличие	нет	С	требуется
Тамбур				
Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5$ м	1,25*2,92м	К	

		При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м				
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	нет	К, О	требуется	
	- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2$ м	нет	К, О	Не требуется	
	- высота порога наружного, внутреннего	$\leq 0,014$ м	нет	К	Не требуется	

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа					
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	Не требуется	
	Поручни с двух сторон	наличие	нет	О, С	Не требуется	
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	нет	О, С	Не требуется	
	- горизонтальные завершения поручня сверху, вверху с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	нет	О, С	Не требуется	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	Не требуется	
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го		нет		Не требуется	

этажа					
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	нет	К	Не требуется	
Уклон	$\leq 8\%$	нет	К	Не требуется	
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К	Не требуется	
Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	Не требуется	
Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О	Не требуется	
- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	нет	К	Не требуется	
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	нет	О	Не требуется	
- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	нет	К	Не требуется	
Пандус переносной	наличие	нет	К	Не требуется	
Подъемник для инвалидов:		нет		Не требуется	
- стационарный	наличие	нет	К	Не требуется	
- мобильный	наличие	нет	К	Не требуется	
Коридоры/холлы				Не требуется	
Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	2м	К	Не требуется	
Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К	Не требуется	
Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	нет	К, Г	требуется	
Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	нет	К, Г	требуется	
Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С	требуется	
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	нет	Г	требуется	
Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	Г	требуется	

Гастильная схема	наличие	нет	С	требуется
Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие		К, О, С, Г	Не требуется
- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	≥ 1 на этаж	нет	О	Не требуется
- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	≥ 1 на этаж	нет	К	Не требуется
Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м		С	Установка поручней вдоль стен.
Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	нет	С	Обозначение поворотов и дверей контрастной и рельефной линией.
Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)				Не требуется
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	Не требуется
Контрастная маркировка	наличие	нет	С	Не требуется
Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	нет	О	Не требуется
- горизонтальные завершения поручней	наличие	нет	О	Не требуется
Пандус внутренний на этаже		нет		Не требуется
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	нет	К	Не требуется
Уклон	≤ 8 %	нет	К	Не требуется
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К	Не требуется
Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	Не требуется

Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О	Не требуется
- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	нет	К	Не требуется
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	нет	О	Не требуется
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)				
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	0,6 м	нет	С	Не требуется
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	Не требуется
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	Не требуется
Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	нет	О, С	Не требуется
- на высоте	0,85 – 0,95 м	нет	О, С	Не требуется
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	нет	О, С	Не требуется
- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	нет	С	Не требуется
Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)		нет		Не требуется
Лифт пассажирский	наличие	нет		Не требуется
Кабина:		нет		Не требуется
- габариты (глубина x ширина)	≥ 1,5 x 1,7 м	нет	К	Не требуется
- ширина дверного проема	≥ 0,95 м	нет	К	Не требуется
- Поручни	наличие	нет	О	Не требуется
Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	нет	Г, С	Не требуется
Знак доступности	наличие	нет	К	Не требуется

	Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	нет	К, Г	Не требуется	
4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности)						
№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавок				Не требуется	
	Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	1,05м	К	Не требуется	
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,5 м	0,67м	К	Не требуется	
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков						
	Обслуживание в кабинете №				Не требуется	
	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	нет	К	Не требуется	
	Высота порога	≤ 0,025 м	нет	К	Не требуется	
	Информация тактильная	наличие	нет	С	Не требуется	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	Не требуется	
	- размещение на высоте	≤ 1,8 м	нет	К	Не требуется	
	- высота прописных букв	≥ 0,025 м	нет	С	Не требуется	
	Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м	нет	О	Не требуется	
	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м	нет	К	Не требуется	
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	нет	К, О	Не требуется	
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов						
	Обслуживание с перемещением №				Не требуется	
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	≥ 1,2 м	нет	К	Не требуется	

Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	нет	К	Не требуется		
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов						
Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)		нет		Не требуется		
Ширина x глубина	≥ 1,6 x 1,8 м	нет	К	Не требуется		
Место для сидения	наличие	нет	О	Не требуется		
Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О	Не требуется		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин						
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)		нет		Не требуется		
Доля мест для колясочников	≥ 2 %	нет	К	Не требуется		
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	≥ 1,2 м	нет	К	Не требуется		
Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	≥ 2	нет	Г	Установить кресло с подключением слухового аппарата.		
Вкладка при необходимости описания нескольких залов						
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	есть	К			
5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ						
№ помеще	Наименование элементов объекта	Норматив доступности,	Фактическая величина,	Категория для которых	Рекомендуемые мероприятия по	Примечание

ний по плану БТИ		установленный для инвалидов	наличие	установлен норматив	адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для инвалидов	наличие	нет		Требуется реконструкция	
	Знак доступности помещения	наличие	нет	К		
	Тактильная маркировка санузла	наличие	нет	С		
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	нет	К, О		
	Открывание дверей	наружное	нет			
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м	нет	С	укладка тактильной полосы шириной 30см.	
	Количество кабинок	≥ 1 шт.	нет	К, О		
	• ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	нет	К, О		
	• габариты (минимальные глубина X ширина)	$\geq 1,8 \times 1,65$ м	нет	К		
	- опорные поручни	наличие	нет	К, О	Установка опорных поручней перед унитазом, умывальником, и писсуаром.	
	в т.ч. откидные	наличие	нет	К		
	- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие	нет	К		
	Размеры универсальной кабины	$\geq 2,2 \times 2,25$ м	нет			
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75$ м	нет	К		
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с	наличие	нет	О	установить	

выступом 12 см)					
Знак доступности кабины на высоте	1,35 м	нет	К, О		
Раковина: с опорным поручнем	наличие	нет	К, О	установить	
- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	нет	К		
- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м наличие	нет	К, О		
Писсуар располагать на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	нет	К	Установка писсуара.	
Габариты поддона (трапа)	$\leq 0,9 \times 1,5$ м	нет	К, О	Не требуется	
Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\leq 0,48 \times 0,85$ м	нет	К, О	Не требуется	
Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	нет	С	Не требуется	
Оборудование системой тревожной сигнализации	наличие	нет	К, О, С	Установить	

Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помеще- ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	нет	К, О, Г, С	требуется	

Надписи:	наличие	нет	К, О, Г, С	
размещение на высоте	$\geq 1,5$ м $\leq 4,5$ м	нет	К, О, Г, С	
высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	нет	К, О, Г, С	
освещенность	наличие	нет	К, О, Г, С	
Указатели, пиктограммы	наличие	нет	К, О, Г, С	требуется
размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	нет	К, О, Г, С	
высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	нет	К, О, Г, С	
освещенность	наличие	нет	К, О, Г, С	
Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	нет	С	Установить
высота размещения	1,3 – 1,4 м	нет	С	
маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	нет	С	
на кнопках управления лифта	наличие	нет	С	
на кабинках санитарно-бытовых помещений	наличие	нет	С	
Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1шт)	нет	Г	
Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)	нет	С, Г	требуется
Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	нет	К	требуется
Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С	требуется
Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	нет	С	требуется

Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	нет	Г, С	требуется	
Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	К, С, О, Г	требуется	

7. ВЫВОДЫ

Обследовав объект и изучив его технические характеристики, ему присваивается группа доступности –ДУ – доступен условно.

Так как: 1. Пешеходные дорожки, не соответствуют техническим характеристикам: не обособлены пешеходные переходы, отсутствуют светофоры, нет пандусов на бордюрах. 2. Зона, прилегающая к объекту: нет зон отдыха, нет знаков направления движения. 3. Зона предоставления услуг: нет тактильной маркировки по Брайлю, не установлено оборудование с подключением слухового аппарата. 4. Санитарно бытовые зоны: отсутствуют санузлы для МГН, нет пандуса, универсальные кабины не оборудованы тактильными средствами, отсутствуют поручни, отсутствуют писсуары, отсутствует тревожная кнопка. 5. Средство информации и телекоммуникаций: Отсутствуют тактильные средства информации о предоставлении услуг, нет телефона с увеличенными тактильными клавишами, нет таксофона с автоматическим перемещением по высоте, нет речевых информаторов и маяков, отсутствует речевой маяк у входа, световое текстовое табло у входа, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные.

«Представитель рабочей группы»

Нар. орг. НТО

(должность)

[Подпись] *Симоградова*

подпись

(фамилия, и.о)

Дата заполнения

« 01 »

07

20 *17* г.

Представитель организации

Директор МБУ ЦБС г.о. Сызрань

(должность)

(И.В. Королева)

(подпись) *М.П.* (фамилия, и.о.)

Дата заполнения

« — »

2017 г.

Приложения

1.