

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель межведомственной рабочей группы
Зам. Главы Администрации г.о. Сызрань-
руководитель Комитета по строительству и архитектуре

подпись

Ф. И. О.

« 27 »

2017 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 29 от « 1 » марта 2017 г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система городского округа Сызрань».

(полное юридическое наименование объекта)

446001 Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская, д. 92 тел. 33-43-39 факс: (846- 4) 33- 43-39, эл. адрес: lib.syzran@rambler.ru

Филиал № 13 г Сызрань, ул. Королёва, 10

Директор Королева Ирина Викторовна

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. **Наименование населенного пункта** г. Сызрань Самарская область

2. **Ведомственная принадлежность** Управление культуры Администрация городского округа Сызрань

3. **Вид деятельности** культурно-досуговая деятельность

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. **Форма собственности объекта** муниципальная

(федеральная, областная, муниципальная)

5. **Объем предоставляемых услуг** количество обслуживаемых посетителей - 65 чел., вместимость - 20 чел

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. **Размещение объекта** количество этажей в здании – 5, занимаемый организацией этаж- 1, базовый материал несущих конструкций: стены – кирпич, перекрытия - железобетонные плиты, лестницы в помещении отсутствуют

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании;
занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов 1 - основной

8. Год постройки 1975г.

9. Год последней реконструкции -

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		500м	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		Автобус № 13,28,35,45,65 Газель № 39, 44 ост. «Горизонт»	
Наличие переходов на пути следования от остановки		нет	
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	нет	с пандусом	нет
Внеуличные переходы	нет	с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№ помеще-ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание;	Примечание

1	2	3	4	5	ремонт, замена или реконструкция	7
	Вход на территорию: (при наличии ограждения)					
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	нет	К, О	Не требуется	
	Информация об объекте	наличие	нет	К, О, С, Г	Не требуется	
	Перепад высот бордюров, ботоновых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$\leq 0,025$ м	нет	К, С, О	Не требуется	
	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	$\geq 0,05$ м	нет	К, С, О	Не требуется	
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	$\geq 0,8$ м	нет	С	Не требуется	
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	нет	С	Не требуется	
	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие	нет	К, О, С	Не требуется	
	Путь к главному (специализированному) входу в здание:				Не требуется	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	1,5м	К	Не требуется	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м не менее 2,0 x 1,8 м	1,5м	К	Не требуется	

Указатели направления движения	наличие	нет	К, Г	установить
Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	нет	С	Не требуется
Места отдыха	наличие	нет	К, О	обустроить место отдыха
Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)		нет		Не требуется
Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	нет	К, О	Не требуется
Количество машино-мест для инвалидов	$\geq 10\%$ (не менее 1 места)	нет	К	Не требуется
Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	наличие	нет	К	Не требуется
Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	нет	К	Не требуется
Съезд с тротуара на проезжую часть:		нет		не требуется
Угол уклона	$\leq 1:12$	нет	К	Не требуется
Ширина	$\geq 1,0$ м	нет	К	Не требуется
Высота бортового камня	$\leq 0,015$ м	нет	К	Не требуется
Открытая лестница		нет		Не требуется
Ширина лестничных маршей открытых лестниц	$\geq 1,35$ м	нет	О, С	Не требуется
Марш лестницы	3-12 ступеней	нет	О, С	Не требуется
Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	нет	О, С	Не требуется
Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	нет	О, С	Не требуется
Ступени одинаковой формы с антискользящим	наличие	нет	О, С	Не требуется

покрытием, шероховатые					
Крайние ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой	наличие	нет	С	Не требуется	
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	Не требуется	
Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	нет	О, С	Не требуется	
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	нет	О, С	Не требуется	
- поручни на высоте	0,85 – 0,92 м	нет	О, С	Не требуется	
Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8 - 0,9$ м	нет	С	Не требуется	
Пандус на рельефе		нет		Не требуется	
Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м	нет	К	Не требуется	
Уклон	≤ 8 %	нет	К	Не требуется	
Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О	Не требуется	
- на высоте (нижний поручень)	0,65 – 0,75 м	нет	К	Не требуется	
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	нет	К, О	Не требуется	
- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	нет	К, О	Не требуется	
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	нет	К, О	Не требуется	
Длина марша пандуса	≤ 9 м	нет	К, О	Не требуется	
Пандус длиной 3,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	наличие	нет	К, О	Не требуется	
Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	$> 1,5$ м	нет	К, О	Не требуется	

Разворотные площадки:		нет		Не требуется	
- верхнее окончание	> 1,5 x 1,5 м	нет	К	Не требуется	
- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	> 1,5 x 1,5 м	нет	К	Не требуется	
- нижнее окончание	> 1,5 x 1,5 м	нет	К	Не требуется	
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К, О	Не требуется	
Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	высотой 0,1 м	нет	К, О	Не требуется	

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	м	0,6м		Не требуется	
	Габариты площадки: ширина X глубина	≥1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	1,47*2,60м	К	Не требуется	
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	≥2,2 x 2,2 м		К	Не требуется	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	нет	К, О, С	требуется	
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	есть	К, О, С	Не требуется	

Поперечный уклон в пределах	1-2%	нет	К, О, С	
Навес	наличие	нет	К, О	требуется
Водоотвод	наличие	нет	К, О, С	требуется
Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	$\geq 1,0$ м	нет	К	Не требуется
Информация об объекте	наличие	нет	Г	требуется
Лестница наружная	наличие	нет		Не требуется
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	нет	О, С	Не требуется
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	0,6 м	нет	С	Не требуется
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	Не требуется
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	Не требуется
При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие	нет	О, С	Не требуется
Поручни с двух сторон	наличие	нет	О, С	Не требуется
- на высоте	0,85 – 0,95 м	нет	О, С	Не требуется
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	нет	О, С	Не требуется
Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м	нет	О, С	Не требуется
Пандус наружный	наличие	есть		Не требуется
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	1 м	К	Не требуется
Уклон	$\leq 8\%$	5%	К	Не требуется
Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	0,6 м	К	Не требуется

Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К, О	Установить колесоотбойники
Разворотные площадки:		есть		Не требуется
- при въезде на пандус	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	есть	К	Не требуется
- промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	нет	К	Не требуется
- промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	1,2x1,2 м	К	Не требуется
Поручни с двух сторон:	наличие	есть	К, О	Не требуется
- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	1м	К, О	Не требуется
- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	0,7м	К	Не требуется
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	0,9м	К, О	Не требуется
- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3 \text{ м}$	нет	К, О	установить
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	есть	К, О	Не требуется
Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	нет	К	Не требуется
Звуковой маяк у входа	наличие	нет	С	требуется
Тамбур				
Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5 \text{ м}$ При реконструкции (1,5 -1,8) x 2 м	2,86*1,49м	К	Не требуется
Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	нет	К, О	Установка автоматических дверей.
- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2 \text{ м}$	нет	К, О	

высота порога наружного, внутреннего

$\leq 0,014$ м

нет

К

Убрать порог
путем установки
Автоматических
дверей.

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа					
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	Не требуется	
	Поручни с двух сторон	наличие	нет	О, С	Не требуется	
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	нет	О, С	Не требуется	
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	нет	О, С	Не требуется	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	Не требуется	
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа		нет		Не требуется	
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	нет	К	Не требуется	
	Уклон	$< 8\%$	нет	К	Не требуется	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К	Не требуется	

Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	нет	К	Не требуется
Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О	Не требуется
- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	нет	К	Не требуется
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	нет	О	Не требуется
- горизонтальные завершения сверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3 \text{ м}$	нет	К	Не требуется
Пандус переносной	наличие	нет	К	Не требуется
Подъемник для инвалидов:		нет		Не требуется
- стационарный	наличие	нет	К	Не требуется
- мобильный	наличие	нет	К	Не требуется
Коридоры/холлы				Не требуется
Ширина полосы движения	$\geq 1,2 \text{ м}$	1м	К	Не требуется
Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	нет	К	Не требуется
Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	нет	К, Г	Не требуется
Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	нет	К, Г	требуется
Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С	требуется
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	нет	Г	требуется
Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	Г	требуется
Тактильная схема	наличие	нет	С	требуется
Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	нет	К, О, С, Г	Не требуется
- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	$\geq 1 \text{ на этаж}$	нет	О	Не требуется
- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90	$\geq 1 \text{ на этаж}$	нет	К	Не требуется

см					
Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	нет	С	Не требуется	
Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	нет	С	Не требуется	
Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)		нет		Не требуется	
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	Не требуется	
Контрастная маркировка	наличие	нет	С	Не требуется	
Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	нет	О	Не требуется	
- горизонтальные завершения поручней	наличие	нет	О	Не требуется	
Пандус внутренний на этаже		нет		Не требуется	
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	нет	К	Не требуется	
Уклон	≤ 8 %	нет	К	Не требуется	
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К	Не требуется	
Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	Не требуется	
Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О	Не требуется	
- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	нет	К	Не требуется	
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	нет	О	Не требуется	
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги) отсутствует					
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем сверху и внизу (ширина)	0,6 м	нет	С	Не требуется	
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	Не требуется	
Бортики по боковым краям ступеней, не	наличие	нет	О, С	Не требуется	

	примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м					
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	нет	О, С	Не требуется	
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	нет	О, С	Не требуется	
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	нет	О, С	Не требуется	
	- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	нет	С	Не требуется	
	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)		нет		Не требуется	
	Лифт пассажирский	наличие	нет		Не требуется	
	Кабина:		нет		Не требуется	
	- габариты (глубина x ширина)	≥ 1,5 x 1,7 м	нет	К	Не требуется	
	- ширина дверного проема	≥ 0,95 м	нет	К	Не требуется	
	- Поручни	наличие	нет	О	Не требуется	
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	нет	Г, С	Не требуется	
	Знак доступности	наличие	нет	К	Не требуется	
	Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	нет	К, Г	Не требуется	

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
(в зависимости от сферы деятельности)

№ помеще- ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавок				Не требуется	

Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	1,05м	К	Не требуется
Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,5 м	0,67м	К	Не требуется
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков				
Обслуживание в кабинете №				
Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	нет	К	Не требуется
Высота порога	≤ 0,025 м	нет	К	Не требуется
Информация тактильная	наличие	нет	С	Не требуется
Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	Не требуется
- размещение на высоте	≤ 1,8 м	нет	К	Не требуется
- высота прописных букв	≥ 0,025 м	нет	С	Не требуется
Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м	нет	О	Не требуется
Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м	нет	К	Не требуется
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	нет	К, О	Не требуется
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов				
Обслуживание с перемещением №				
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	≥ 1,2 м	нет	К	Не требуется
Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	нет	К	Не требуется
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов				
Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)				
Ширина x глубина	≥ 1,6 x 1,8 м	нет	К	Не требуется
Место для сидения	наличие	нет	О	Не требуется
Крючки для костылей (на высоте 120 см с	наличие	нет	О	Не требуется

	выступом 12 см)					
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин						
	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)		нет		Не требуется	
	Доля мест для колясочников	$\geq 2\%$	нет	К	Не требуется	
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м	нет	К	Не требуется	
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	≥ 2	нет	Г	Установить кресло с подключением слухового аппарата	
Вкладка при необходимости описания нескольких залов						
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	есть	К		
5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ						
№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для инвалидов	наличие	нет		Реконструировать санитарный узел путем демонтажа стены и обособления на его месте кабины для инвалидов.	
	Знак доступности помещения	наличие	нет	К	Не требуется	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	нет	С	установить	

Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	нет	К, О	Расширение, капитальный ремонт
Открывание дверей	наружное	нет		установить
Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м	нет	С	укладка тактильной полосы шириной 30см.
Количество кабинок	≥ 1 шт.	нет	К, О	Не требуется
• ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	нет	К, О	Не требуется
• габариты (минимальные глубина X ширина)	$\geq 1,8 \times 1,65$ м	нет	К	Не требуется
- опорные поручни	наличие	нет	К, О	Установка опорных поручней перед унитазом, умывальником, и писсуаром.
в т.ч. откидные	наличие	нет	К	
- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие	нет	К	Не требуется
Размеры универсальной кабины	$\geq 2,2 \times 2,25$ м	нет		Не требуется
Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75$ м	нет	К	Не требуется
• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О	Не требуется
Знак доступности кабины на высоте	1,35 м	нет	К, О	Не требуется
Раковина: с опорным поручнем	наличие	нет	К, О	Не требуется
- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	нет	К	Не требуется
- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м наличие	нет	К, О	Не требуется
Писсуар располагать на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или	нет	К	Установка

		вертикальной формы			писуара.	
	Габариты поддона (трапа)	$\leq 0,9 \times 1,5$ м	нет	К, О	Не требуется	
	Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\leq 0,48 \times 0,85$ м	нет	К, О	Не требуется	
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	нет	С	Не требуется	
	Оборудование системой тревожной сигнализацией	наличие	нет	К, О, С	Установить тревожную кнопку	
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат						

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помеще-ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	нет	К, О, Г, С	установить	
	Надписи:	наличие	нет	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м	нет	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	нет	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	нет	К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы	наличие	нет	К, О, Г, С	требуется	
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	нет	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	нет	К, О, Г, С		

освещенность	наличие	нет	К, О, Г, С		
Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	нет	С	Установить тактильные средства информации: при входе в здании в холе, на путях движения.	
высота размещения	1,3 – 1,4 м	нет	С		
маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	нет	С	Не требуется	
на кнопках управления лифта	наличие	нет	С	Не требуется	
на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	нет	С	Не требуется	
Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1шт)	нет	Г	Не требуется	
Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)	нет	С, Г	требуется	
Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	нет	К	требуется	
Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С	требуется	
Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	нет	С	требуется	
Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	нет	Г, С	требуется	
Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	К, С, О, Г	требуется	

7. ВЫВОДЫ

Обследовав объект и изучив его технические характеристики, ему присваивается группа доступности –ДУ – доступен Условно.

Так как: 1. Пешеходные дорожки, не соответствуют техническим характеристикам: не обособлены пешеходные переходы, отсутствуют светофоры, нет пандусов на бардюрах. 2. Зона, прилегающая к объекту: нет зон отдыха, нет знаков направления движения. 3. Зона предоставления услуг: нет тактильной маркировки по Брайлю, не установлено оборудование с подключением слухового аппарата, узкие коридоры. 4. Санитарно бытовые зоны: отсутствуют санузлы для МГН, универсальные кабины не оборудованы тактильными средствами, отсутствуют писсуары, отсутствует тревожная кнопка. 5. Средство информации и телекоммуникаций: Отсутствуют тактильные средства информации о предоставлении услуг, нет телефона с увеличенными тактильными клавишами, нет таксофона с автоматическим перемещением по высоте, нет речевых информаторов и маяков, отсутствует речевой маяк у входа, световое текстовое табло у входа, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные.

«Представитель рабочей группы»
Иванов И.И.
(должность)
И.И. Иванов
подпись (фамилия, и.о.)

Дата заполнения
« 01 » 07 20 17 г.

Представитель организации
Директор МБУ ЦБС г.о. Сызрань
(должность)
(И.В. Королева)
(подпись) М.П. (фамилия, и.о.)

Дата заполнения
« » 2017г.

Приложения

1. _____
2. _____
3. _____

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59 13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)