


УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель межведомственной рабочей группы
Заместитель Главы Администрации г.о. Сызрань-
руководитель Комитета по строительству и архитектуры


Подпись _____
Ф. И. О. _____
« 27 » декабря 2017 г.

**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 51 от « 1 » июля 2017 г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система городского округа Сызрань».

(полное юридическое наименование объекта)

446001 Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская, д. 92 тел. 33-49-50 факс: (846- 4) 33- 43-39, эл. адрес: lib.syzran@rambler.ru

Филиал № 17 г Сызрань, ул. Лазо, 13

Директор Королева Ирина Викторовна

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта г. Сызрань Самарская область

2. Ведомственная принадлежность Управление культуры Администрации городского округа Сызрань

3. Вид деятельности культурно-досуговая деятельность

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта муниципальная

(федеральная, областная, муниципальная)

5. Объем предоставляемых услуг количество обслуживаемых посетителей - 86 чел. вместимость - 20 чел

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. **Размещение объекта** количество этажей в здании – 5, занимаемый организацией этаж- 1, базовый материал несущих конструкций - железобетонные крупноблочные плиты, лестницы в помещении отсутствуют

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. **Количество и назначение входов** 1 - основной

8. **Год постройки** 1965г.

9. **Год последней реконструкции** _____

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		600м	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		Автобус № 4,7,8,18,27,32,41,70ост. «ДК Пластик»	
Наличие переходов на пути следования от остановки		нет	
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	нет		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№ помещения по плану	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии	Примечание

БТИ					нормативу: установка, создание, ремонт; замена или реконструкция	
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию: (при наличии ограждения)		нет			
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м		К, О		
	Информация об объекте	наличие		К, О, С, Г		
	Перепад высот бордюров, ботоновых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$\leq 0,025$ м		К, С, О		
	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	$\geq 0,05$ м		К, С, О		
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	$\geq 0,8$ м	нет	С	Установка тактильной полосы, на путях следования МГН, на опасных участках. Шириной 0,5-0,6м	
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	нет	С	установить	
	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие	нет	К, О, С	не требуется	
	Путь к главному (специализированному) входу в здание:		нет			
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м		К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного	$\geq 1,2$ м		К		

движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	не менее 2,0 x 1,8 м				
Указатели направления движения	наличие	нет	К, Г	установить	
Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие		С		
Места отдыха	наличие	нет	К, О	обустроить место отдыха	
Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)		нет			
Расстояние до входа в здание	≤ 50 м		К, О		
Количество машино-мест для инвалидов	$\geq 10\%$ (не менее 1 места)		К		
Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	наличие		К		
Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м		К		
Съезд с тротуара на проезжую часть:		нет			
Угол уклона	$\leq 1:12$		К		
Ширина	$\geq 1,0$ м		К		
Высота бортового камня	$\leq 0,015$ м		К		
Открытая лестница		нет			
Ширина лестничных маршей открытых лестниц	$\geq 1,35$ м		О, С		

Марш лестницы	3-12 ступеней		О, С		
Высота подступенка	0,12 - 0,15 м		О, С		
Ширина проступей	0,35 - 0,4 м		О, С		
Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	наличие		О, С		
Красные ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой	наличие		С		
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м		О, С		
- горизонтальные завершения поручня вверх, внизу с не травмирующими окончаниями	$\geq 0,3$ м		О, С		
- поручни на высоте	0,85 - 0,92 м		О, С		
Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверх и внизу шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8 - 0,9$ м		С		
Пандус на рельефе		нет			
Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м		К		
Уклон	≤ 8 %		К		
Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0,65 - 0,75 м		К		
- на высоте (верхний поручень)	0,85 - 0,95 м		К, О		
- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м		К, О		
- горизонтальные завершения поручня вверх, внизу с не травмирующими окончаниями	$\geq 0,3$ м		К, О		

Длина марша пандуса	≤ 9 м		К, О	
Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	наличие		К, О	
Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	> 1,5 м		К, О	
Разворотные площадки:				
- верхнее окончание	> 1,5 x 1,5 м		К	
- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	> 1,5 x 1,5 м		К	
- нижнее окончание	> 1,5 x 1,5 м		К	
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К, О	
Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	высотой 0,1 м		К, О	

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	м	0,45м		не требуется	
	Габариты площадки: ширина X глубина	≥1,4 x 2 м	1,52*1,7м	К	не требуется	

	или 1,5 x 1,85 м				
Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	≥2,2 x 2,2 м	1,52*5,2м	К	не требуется	
Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	нет	К, О, С	требуется	
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	есть	К, О, С	не требуется	
Поперечный уклон в пределах	1-2%	нет	К, О, С	не требуется	
Навес	наличие	есть	К, О	не требуется	
Водоотвод	наличие	нет	К, О, С	не требуется	
Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	≥ 1,0 м	нет	К	не требуется	
Информация об объекте	наличие	есть	Г	не требуется	
Лестница наружная	наличие	нет			
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие		О, С		
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м		С		
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		С		
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие		О, С		

Поручни с двух сторон	наличие		О, С	
- на высоте	0,85 – 0,95 м		О, С	
- горизонтальные завершения поручня сверху, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м		О, С	
Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м		О, С	
Пандус наружный	наличие	есть		
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	1,52	К	не требуется
Уклон	$\leq 8\%$	5%	К	не требуется
Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	0,45 м	К	не требуется
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К, О	требуется
Разворотные площадки:		Открытая площадь		не требуется
- при въезде на пандус	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,5*1,5м	К	не требуется
-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	не требуется
-промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	не требуется
Поручни с двух сторон:	наличие	есть	К, О	не требуется
- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	1,0 м	К, О	не требуется
- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	0,7 м	К	не требуется
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	0,9 м	К, О	не требуется
- горизонтальные завершения сверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	нет	К, О	установить
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	есть	К, О	не требуется

Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	нет	К	Не требуется
Звуковой маяк у входа	наличие	нет	С	требуется
Тамбур				
Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5$ м При реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	0,9*2,45м	К	не требуется
Двери: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О	требуется
- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2$ м	1,3 м	К, О	не требуется
- высота порога наружного, внутреннего	$\leq 0,014$ м	нет	К	не требуется

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа		нет			
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		С		
	Поручни с двух сторон	наличие		О, С		
	- на высоте	0,85 – 0,95 м		О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверху,	$\geq 0,3$ м		О, С		

внизу с не травмирующим окончанием					
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие			О, С	
Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа					
Ширина марша	$\geq 1,0$ м			К	
Уклон	$\leq 8\%$			К	
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие			К	
Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м			К	
Поручни с двух сторон:	наличие			К, О	
- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м			К	
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м			О	
- горизонтальные завершения сверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м			К	
Пандус переносной	наличие	нет		К	
Подъемник для инвалидов:					
- стационарный	наличие			К	
- мобильный	наличие			К	
Коридоры/холлы					
Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	3м		К	не требуется
Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	есть		К	не требуется
Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	нет		К, Г	требуется
Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	нет		К, Г	требуется
Речевые информаторы и маяки	наличие	нет		С	требуется

Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	нет	Г	требуется
Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	Г	требуется
Тактильная схема	наличие	нет	С	требуется
Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	нет	К, О, С, Г	требуется
- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	≥ 1 на этаж		О	
- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	≥ 1 на этаж		К	
Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	нет	С	Установка поручней вдоль стен.
Рифленая и/или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	нет	С	Обозначение поворотов и дверей контрастной и рельефной линией.
Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)		нет		
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С	
Контрастная маркировка	наличие		С	
Поручни с двух сторон на лестнице	наличие		О	
- горизонтальные завершения поручней	наличие		О	
Пандус внутренний на этаже		нет		
Ширина марша	$\geq 1,0$ м		К	

Уклон	$\leq 8 \%$		К	
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К	
Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$		К	
Поручни с двух сторон:	наличие		К, О	
- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м		К	
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м		О	
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги) отсутствует				
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	0,6 м	нет	С	
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		С	
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С	
Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие		О, С	
- на высоте	0,85 – 0,95 м		О, С	
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3 \text{ м}$		О, С	
- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие		С	
Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)		нет		
Лифт пассажирский	наличие	нет		
Кабина:				
- габариты (глубина x ширина)	$\geq 1,5 \times 1,7 \text{ м}$		К	
- ширина дверного проема	$\geq 0,95 \text{ м}$		К	

- Поручни	наличие	О	
Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	Г, С	
Знак доступности	наличие	К	
Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	К, Г	

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
(в зависимости от сферы деятельности)

№ помеще- ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавок		нет			
	Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м		К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,5 м		К		
	Обслуживание в кабинете №		нет			
	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м		К		
	Высота порога	≤ 0,025 м		К		
	Информация тактильная	наличие	нет	С	Установить тактильную информационную таблицу по Браиллю.	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	Нанес контрастную маркировку кабинета	
	- размещение на высоте	≤ 1,8 м	нет	К	не требуется	

	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	≥ 2	нет	Г	Установить кресло с подключением слухового аппарата.	
Вкладка при необходимости описания нескольких залов						
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	есть	К		
5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ						
№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для инвалидов	наличие	нет		Реконструировать	
	Знак доступности помещения	наличие		К		
	Тактильная маркировка санузла	наличие		С		
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м		К, О		
	Открывание дверей	наружное				
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м	нет	С	укладка тактильной полосы шириной 30см.	
	Количество кабинок	≥ 1 шт.		К, О		
	• ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м		К, О		

• габариты (минимальные глубина X ширина)	$\geq 1,8 \times 1,65 \text{ м}$		К		
- опорные поручни	наличие		К, О		
в т.ч. откидные	наличие		К		
- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие		К		
Размеры универсальной кабины	$\geq 2,2 \times 2,25 \text{ м}$				
Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75 \text{ м}$		К		
• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие		О		
Знак доступности кабины на высоте	1,35 м		К, О		
Раковина: с опорным поручнем	наличие		К, О		
- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85 \text{ м}$		К		
- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м наличие		К, О		
Писсуар располагать на высоте от пола	$\leq 0,4 \text{ м}$ или вертикальной формы		К		
Габариты поддона (трана)	$\leq 0,9 \times 1,5 \text{ м}$		К, О		
Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\leq 0,48 \times 0,85 \text{ м}$		К, О		
Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	30 см		С		
Оборудование системой тревожной сигнализацией	наличие		К, О, С		
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат					

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помеще-ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	нет	К, О, Г, С	требуется	
	Надписи:	наличие	нет	К, О, Г, С	требуется	
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м $\leq 4,5$ м		К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м		К, О, Г, С		
	освещенность	наличие		К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы	наличие	нет	К, О, Г, С	установить	
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м		К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м		К, О, Г, С		
	освещенность:	наличие		К, О, Г, С		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	нет	С	Установить	
	высота размещения	1,3 – 1,4 м		С		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие		С		
	на кнопках управления лифта	наличие		С		

на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие		С		
Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1шт)		Г		
Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)		С, Г		
Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие		К		
Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С	Установка речевых маяков в холах, в кабинетах и залах.	
Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	нет	С	Необходимо установка звукового маяка перед входом в здание.	
Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	нет	Г, С	В холе повесить световое текстовое табло.	
Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	К, С, О, Г	Необходима установка аудио визуальных справочных систем.	

7. ВЫВОДЫ

Обследовав объект и изучив его технические характеристики, ему присваивается группа доступности – ДУ – доступен условно. Так как: 1. Отсутствуют светофоры, нет пандусов на бордюрах. 2. Зона, прилегающая к объекту: нет зон отдыха, нет знаков направления движения. 3. Зона предоставления услуг: нет тактильной маркировки по Брайлю, не установлено оборудование с подключением слухового аппарата, узкие коридоры. 4. Санитарно бытовые зоны: отсутствуют санузлы для МГН, универсальные кабины не оборудованы

тактильными средствами, отсутствуют писсуары, отсутствует тревожная кнопка. 5. Средство информации и телсвязи: Отсутствуют тактильные средства информации о предоставлении услуг, нет телефона с увеличенными тактильными клавишами, нет таксофона с автоматическим перемещением по высоте, нет речевых информаторов и маяков, отсутствует речевой маяк у входа, световое текстовое табло у входа, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные.

«Представитель рабочей группы»
Анастасия МГО
(должность)
Александров
подпись (фамилия, и.о.)

Дата заполнения
« 07 » 2017 г.

Представитель организации
Директор МБУ ЦБС го. Сызрань
(должность)
(И.В. Королева)
(подпись) М.П. (фамилия, и.о.)

Дата заполнения
« _ » _____ 2017 г.

Приложения

- _____
- _____
- _____

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)